



231600100313

有效期2029年6月4日

河南黄淮检测科技有限公司

检测报告

HH-HJJC20260204002-2

项目名称：泌阳县丰和新能源电力有限公司
2026 年 2 月自行监测（炉渣）

委托单位：泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2026 年 2 月 7 日

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 本报告由本公司检测实验室出具，检测结果及结论仅供参考。
2. 本报告仅对送检样品进行检测，检测结果不作为法律依据。
3. 本报告的有效性依赖于检测实验室的资质和能力。

检测单位
检测日期
803

1 前言

受泌阳县丰和新能源电力有限公司的委托，我对泌阳县丰和新能源电力有限公司油池油进行采样检测

符合相关要求，检测报告内容和信息量符合编写要求。

5 检测概况

2 月 4 日进行现场采样，2 月 6 日实验室完成检测工作。

6 检测分析结果

检测分析结果见表 3。

表 3 检测结果

样品信息 样品名称 检测项目	LZ-0204002-1 炉渣	标准限值
热灼减率 (%)	0.9	≤5

备注：热灼减率执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》GB 18485-2014《表 1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标》。

7 采样及分析人员

李春辉、邱世芑、王振芳

编制人：叶建

审核人：韩娟

签发人：李春辉

日期：2026 年 2 月 7 日

河南黄淮检测科技有限公司
(加盖检验检测专用章)



附件：现场采样照片

