



231600100313
有效期2029年6月4日

河南黄淮检测科技有限公司

检测报告

HH-HJJC20260613002-3



项目名称：泌阳县丰和新能源电力有限公司
2026 年 6 月自行监测（炉渣）

委托单位：泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2026 年 7 月 2 日

（加盖检验检测专用章）



检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及公章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
3. 本报告无经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。
4. 对本检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测公司提出书面要求, 逾期不予受理。
5. 由委托单位自行采集的样品, 本公司仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责, 若委托单位提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符, 本公司不承担由此引起的责任, 无法复现的样品, 不受理申诉。
6. 本检测报告及我公司名称, 未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

地 址: 驻马店市开源路 6 号 (黄淮学院)

邮政编码: 463000

电 话: 0396-2853856

传 真: 0396-2853856

1 前言

受泌阳县丰和新能源电力有限公司的委托,我公司对泌阳县丰和新能源电力有限公司渣池炉渣进行采样检测。

2 检测内容

检测内容见表 1。

表 1 检测内容一览表

采样点位	检测项目	检测频次
渣池	热灼减率	1 次/天、1 天、

3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表 2。

表 2 检测分析方法一览表

检测因子	方法标准	使用仪器及编号	检出限
热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	电子天平 LCD-A300 202302001	0.2%

4 检测质量保证

本次检测的样品采集、运输、保存及实验室分析全过程均严格执行国家相关

查与校准, 确保误差符合方法要求; 实验室环境条件满足检测方法要求。

4.4 原始记录、数据处理及检测报告编制符合公司管理体系的相关要求; 检测数据经三级审核, 检测报告内容和信息符合相关编制规范要求。

5 检测概况

6 月 22 日进行现场采样, 6 月 24 日实验室完成检测工作。

6 检测分析结果

检测分析结果见表 3。

表 3 检测结果

样品信息 样品名称	LZ-0613002-1 炉渣	标准限值
检测项目		
热灼减率 (%)	0.4	≤5

备注: 热灼减率执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》GB 18485-2014 (表 1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标)。

7 采样及分析人员

李春辉、胡晓、王振芳

编制人: 王鹏 审核人: 韩娟

签发人: 李 日 期: 2026 年 7 月 2 日

河南黄淮检测科技有限公司
(加盖检验检测专用章)



*****报告正文结束*****

附件：现场采样照片



*****报告附件结束*****