



231600100313
有效期2029年6月4日

河南黄淮检测科技有限公司

检测报告

HH-HJC20260512003-1

项目名称: 泌阳县丰和新能源电力有限公司
2026年5月自行监测（炉渣）

委托单位: 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026年5月23日

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

- 1.本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2.复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
- 3.本报告凡经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。
- 4.对本检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测公司提出书面要求,逾期不予受理。
- 5.由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品检测数据负责,不对样品来源负责,若委托单位提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任,无法复现的样品,不受理申诉。
- 6.本检测报告及我公司名称,未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

地 址: 驻马店市开源路 6 号(黄淮学院)

邮政编码: 463000

电 话: 0396-2853856

传 真: 0396-2853856

1 前言

受泌阳县丰和新能源电力有限公司的委托,我公司对泌阳县丰和新能源电力有限公司渣池炉渣进行采样检测。

利
公
司
专
用
章
2025

与校准，确保误差符合方法要求；实验室环境条件满足检测方法要求。

4.4 原始记录、数据处理及检测报告编制符合公司管理体系的相关要求；检测数据经三级审核，检测报告内容和信息符合相关编制规范要求。

5 检测概况

5 月 12 日进行现场采样，5 月 14 日实验室完成检测工作。

6 检测分析结果

检测分析结果见表 3。

表 3 检测结果

样品信息 样品名称 检测项目	LZ-0512003-1 炉渣	标准限值
热灼减率 (%)	1.14	≤5

备注：热灼减率执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》GB 18485-2014（表 1. 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标）。

7 采样及分析人员

黄永胜、李猛、王振芳

编制人：李永胜

审核人：郭娟


签发人：郭娟

日期：2026 年 5 月 23 日

河南黄淮检测科技有限公司
(加盖检验检测专用章)

*****报告正文结束*****

附件：现场采样照片



*****报告附件结束*****

